



Upplands Väsby Sotningsdistrikt

Åsvägen 8
194 54 UPPLANDS VÄSBY
Telefon: 08-59030643

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum 141006	Protokollnummer 14-BP114
Folionr 202000410	14-0263

Agare (namn och postadress)

JOHAN SILFWERPLATZ

MANFRED BJÖRKQUISTS ALLÉ 16 c
193 31 SIGTUNA

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) ALUDDEN 1:104	Adress MANFRED BJÖRKQUISTS ALLÉ 16 C
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) BOSTADSHUS	Besiktningen avser <input checked="" type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> andring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 130130	Provningen omfattar Rökkanal till: 2 ST ÖPPNA SPISAR		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material TEGEL	Skorstenshöjd, meter	Over(under)tryck Pa 3 PA/M
Angränsande kanaler <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input checked="" type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	Inreglerad den	
Besiktningens datum	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

Dnr: Btn 2011-579

Täthetsprovning och besiktning av 2 st nya öppna spisar med murade rökkanaler.


Utan anmärkning.

Glidskydd saknas på tak för uppstigning från balkong.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig Lokalt Sotningsdistrikt

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Michael Abrahamsson
Skorstensfejarmästare


Oskar Forss
Besiktningsman